

Informacja w sprawie zapytania ofertowego:

Odp 1. Żadne ujęcie nie miało ustanowionej strefy ochrony pośredniej

Odp 2. Wszystkie dane dot. wydajności studni są określone pozwoleniami wodno-prawnymi

- Olsztynek	- Qśr./d= 2600m ³ /d ;	- Qmax/h= 160m ³ /h
- Ameryka	- Qśr./d= 50,72m ³ /d ;	- Qmax/h= 5m ³ /h
- Wigwałd	- Qśr./d=110m ³ /d ;	- Qmax/h=21m ³ /h
- Waplewo	- Qśr./d=135m ³ /d ;	- Qmax/h=25m ³ /h
- Kunki	- Qśr./d=100m ³ /d ;	- Qmax/h=19m ³ /h
- Mierki	- Qśr./d= 105m ³ /d ;	- Qmax/h=12m ³ /h
- Witramowo	- Qśr./d=50m ³ /d ;	;- Qmax/h=5m ³ /h
- Pawłowo	- Qśr./d=190m ³ /d ;	- Qmax/h=22m ³ /h
- Swaderki	- Qśr./d=200m ³ /d ;	- Qmax/h=20m ³ /h
- Lipowo Kurkowskie	- Qśr./d=33m ³ /d	- Qmax/h=6m ³ /h

Odp. 3 Tak dysponujemy dokumentami hydrogeologicznymi dla ujęć

Odp 4. Tak są wyniki badań wody

Odp.5. Wyniki pomiarów głębokości do zwierciadła wody dla poszczególnych studni można wykonać w trakcie realizacji zadania

Odp.6. Ujęcia mają ustanowione tereny ochrony bezpośredniej

Prezes Zarządu


Grzegorz Szulc