

HK. 4022.11.15.2021

Ocena do sprawozdań z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.)

- na podstawie przekazanych sprawozdań Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie z wyników badań wody pobranej 19.11.2020 r. i 26.11.2020 r. oraz Laboratorium PWiK w Olsztynie z dnia 08.12.2020 r.
- według ustalonego harmonogramu w ramach monitoringu parametrów grupy A i B dla wodociągów publicznych w gminie Olsztynek

data	kod próbki	wodociąg publiczny	miejsce poboru	nr sprawozdania z badań próbki wody
19.11.2020	178905/11/2020	Olsztynek	SUW – woda uzdatniona	SB/125370/11/2020
19.11.2020	178913/11/2020	Olsztynek	ul. Górna 1	SB/125375/11/2020
19.11.2020	178912/11/2020	Olsztynek	ul. Szkolna, przedszkole	SB/125374/11/2020
26.11.2020	181731/11/2020	Kunki	SUW – woda surowa	SB/129165/11/2020
19.11.2020	178910/11/2020	Swaderki	SUW – woda uzdatniona	SB/125869/11/2020
19.11.2020	178908/11/2020	Ameryka	SUW – woda uzdatniona	SB/125368/11/2020
19.11.2020	178914/11/2020	Mierki	SUW – woda surowa	SB/125376/11/2020
19.11.2020	178916/11/2020	Lipowo Kurkowskie	woda surowa	SB/125377/11/2020
19.11.2020	178906/11/2020	Wigwałd	SUW – woda uzdatniona	SB/125373/11/2020
19.11.2020	178911/11/2020	Witramowo	SUW – woda uzdatniona	SB/125372/11/2020
19.11.2020	178907/11/2020	Waplewo	SUW – woda uzdatniona	SB/125371/11/2020
19.11.2020	178909/11/2020	Pawłowo	SUW – woda uzdatniona	SB/125369/11/2020
08.12.2020	W/6044/2020	Swaderki	SUW – woda uzdatniona	2101/M,W/2020
08.12.2020	W/6045/2020	Swaderki	sieć	2101/M,W/2020
08.12.2020	W/6046/2020	Olsztynek	SUW – woda uzdatniona	2101/M,W/2020
08.12.2020	W/6047/2020	Kunki	SUW – woda surowa	2101/M,W/2020

stwierdza przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Woda w próbkach oznaczonych ww. kodami w zakresie zbadanych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 1A - tabela 1, 1B, 1C – tabele 1,2, 1D – tabele 1,2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przekroczona zawartość manganu lub żelaza w próbach wody oznaczonych kodami 178905/11/2020, 178910/11/2020, 181731/11/2020 w skutek podjętych działań została doprowadzona do obowiązujących norm co potwierdziły próby wody W/6044/2020, W/6045/2020, W/6046/2020, W/6047/2020 z dnia 08.12.2020 r.

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Olsztynie
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
mgr inż. Małgorzata Przestrzelska